

Gestelde vragen en antwoorden bewonersbijeenkomsten



Wat is de maximale temperatuur van het warme water dat mijn woning binnenkomt?

De maximale temperatuur van het warme water ligt altijd > 60 graden en is maximaal 80 graden.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van Het Groene Net?

HGN telt gebruikerskosten. Het tarief is in Nederland overal hetzelfde. De ligging van de woning heeft hier geen invloed op. De vaste kosten zijn overal hetzelfde. De eigen gebruikskosten per woning zijn natuurlijk wel variabel.

Tarieven prijspeil 2021* (Alle bedragen zijn incl. BTW)	
Enmalige aansluitbijdrage per woning	2.500,- Euro
Variabele kosten warmte in euro's per GJ	22,76 Euro
Meetkosten per jaar	26,83 Euro
Vaste kosten warmte per jaar	389,11 Euro
Ter beschikking stellen Afleverset per jaar	125,50 Euro

*De meest actuele tarieven vindt u op www.hetgroenenet.nl

Net zoals in de huidige cv-ketel bevat de afleverset ook een cv-pomp. De looptijd van deze pomp is +- 30 jaar.

Kost de afleverset meer aan elektra voor cv-pomp?

Pomp is nagenoeg identiek aan huidige CV pomp, de pomp gaat niet meer energie gebruiken.

Kan ik opzeggen bij HGN? Zijn er kosten aan verbonden?

Ja, u kunt maandelijks opzeggen.

Kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 423 euro.

Waarvan is de koof gemaakt?

De koof is gemaakt van roestvast en niet rottend materiaal. Deze bestaat uit aluminium met trespas tussen de 2 aluminium platen.

De koven worden per woning ingemeten. Deze zijn demontabel. Zit er ergens een muurtje of boom op de lijn waar de leidingen komen te liggen dan zal in samenspraak met de bewoners de beste oplossing worden bedacht.

Wanneer moet ik doorgeven wat voor koof ik wil?

Deze worden tailormade per huis besproken en gemaakt. Er wordt samen met bewoners tijdens de werkzaamheden in de straat bekeken wat het beste is. De koof wordt gemonteerd als leidingen binnen klaar zijn.

Waar wordt de koof bevestigd?

Bij voorkeur via oprit en zijkant van de woning. Kan dat niet op de erfgrans van de woningen dan wordt ook hier gezocht naar de beste oplossing.



Blijven de huidige leidingen bestaan?

Enexis is eigenaar van de gasleidingen. Deze kan men voorlopig niet verwijderen omdat niet iedereen overstapt op een aardgasvrije woning. Dus de gasleidingen blijven vooralsnog liggen.

Tot hoe lang? Dat weten we als proeftuin ook niet.

Hoe lopen de leidingen in de grond?

Er komt een verdeelleiding in het asfalt. Deze loopt door het trottoir via de oprit naar de woning. Vervolgens heeft de voorkeur om dwars over te steken naar de volgende woning en dan weer omhoog.

Waar moeten de leidingen aan voldoen, kunnen deze te klein zijn?

Als de woning verwarmd wordt met een HR- ketel krijgen ze eenzelfde capaciteit ervoor terug.

Hoe diep komen de leidingen?

De diepte van de leidingen ligt op 80 cm dekking vanaf de bovenkant straat/oprit. Indien nodig kan dit 100cm dekking zijn. De dekking onder de oprit ligt minimaal op 60cm omdat daar geen vrachtwagen overheen hoeft.

Wie voert uit? Welke aannemer?

HGN heeft afspraken met de grootste aannemers in Nederland. Allen hebben dezelfde prijsafspraken. Uitvoerder is altijd een Nederlands bedrijf. De aannemer die op het moment van besluit het beste in werkcapaciteit zit, zal de aanbesteding krijgen.

Men werkt op basis van gecertificeerde processen om zo de voortgang, veiligheid, etc. te kunnen borgen.

Wordt de oprit netjes opgeleverd?

Ja, de bewoner moet het afgeleverde werk accepteren. Bij verzakkingen aan straten, oprit e.d. zal HGN dit persoonlijk met de bewoner afhandelen.

Hoe wordt de investeringsbeslissing gemaakt?

Beslissing wordt genomen door aandeelhouders van HGN te weten Gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk.

U wilt een prijsindicatie van de kosten bij HGN?

U kunt een opgave aan de hand van uw jaarrekening ontvangen. Mail uw jaarrekening naar lynn.burgers@sittard-geleen.nl

Waar komt de afleverset te hangen?

De afleverset komt te hangen op de plek van de huidige cv-ketel. Dus niet in de meterkast zoals in het begin van het project een keer genoemd is.

Hoe lang zit er tussen het afkoppelen van de cv-ketel, het aansluiten van de afleverset en de warmtelevering?

Dit alles wordt binnen 1 dag geregeld.

**Werkt mijn thermostaat? Ook Google nest?**

HGN zal de mogelijkheden m.b.t thermostaten nog bekendmaken via de proeftuin en website. Reden hiervan is dat er steeds nieuwe ontwikkelingen omtrent beschikbare thermostaten zijn. Standaard klokthermostaten kunnen altijd toegepast worden mits deze niet gevoed worden vanuit de bestaande cv-ketel.

Welke CW-aansluiting heb ik nodig voor een bad/ regendouche?

CW 5 is het beste voor het snel vullen van een bad of gebruik van regendouche. De variabele kosten zullen hierdoor stijgen, maar het comfort voor u is wel groter.

Is de ISDE-regeling gegarandeerd?

De gemeente/ proeftuin kunnen de ISDE-regeling niet garanderen. Helaas hebben wij geen inspraak op deze regeling.

Is er een plafond aan het ISDE subsidiebedrag/ regeling?

Ja, maar de komende jaren zal dit naar verwachting gewoon kunnen worden uitgekeerd.

Meer informatie: www.aardgasvrijlvn.nl | www.hetgroenenet.nl